Geïsoleerde dopsleutel met VDE TBI handvat

629VDETBI



Profielen

Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product attributen

- lemmet: Chrome-vanadium-molybdenum staal, volledig gehard en getemperd
- handvat: ergonomische vorm
- drie componenten materiaal
- met gaatje om op te hangen
- gemaakt volgens norm DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018
- gemaakt volgens norm DIN 3125



	mm	C	L	
616464	5.5	125	225	80

		C	L	
616465	6	125	225	82
616466	7	125	235	112
616467	8	125	235	116
616468	10	125	235	122
616469	13	125	245	179

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Groot handvat voor meer torsiekracht.



Ergonomisch handvat = bescherming voor uw hand



Groot contactvlak = meer draaikracht



Veiligheidstips

- VDE-gereedschap dat uit verschillende onderdelen bestaat, moet vóór gebruik correct worden gemonteerd.
- Bij het werken met VDE-gereedschap contact met water vermijden.

- Gebruik geen gereedschap dat tekenen van slijtage vertoont en waarvan de tweede laag plastic zichtbaar is.

Veelgestelde vragen

Wordt geïsoleerd (VDE) gereedschap beschouwd als een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)?
Volgens de EU-voorschriften worden VDE-gereedschappen niet als PBM beschouwd.

Worden de VDE-gereedschappen alleen in serieproductie getest?
De hoogspanningstest (bij 10kV) wordt volledig uitgevoerd op elk gereedschap afzonderlijk. Andere tests worden uitgevoerd in overeenstemming met de EN60900 norm.