

# Nož električarski izolirani

385VDEDP



## Profili




## Zatvori pretraživanje

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Atributi proizvoda

- nožić izrađen od visokolegiranog ugljičnog čelika
- obloženi dvostrukim izolacijskim slojem sa dvije boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
- sa štitnikom oštrice noža



615494

L

180



105

\* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

## Frequently asked questions

### **Are certified insulated tools made through a different procedure than non-certified insulated tools?**

The tools are made according to the same procedure.

### **Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?**

According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

### **Are the VDE tools only being sampled in series production?**

The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.