Nož električarski izolovani

385VDEDP



Profili


1000V IEC 60900

Standardi

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Opis proizvoda

- nožić izrađen od visokolegiranog ugljeničnog čelika
- obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
- sa štitinikom oštrice noža



	L	
615494	180	105

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Najčešće postavljana pitanja

Da li se sertifikovani izolovani alati proizvode drugačijim postupkom od nesertifikovanih izolovanih alata?
Alati se izrađuju po istoj proceduri.

Da li se izolovani VDE alati smatraju ličnom zaštitnom opremom PPE?
Prema propisima EU, VDE alati se ne smatraju zaštitnom opremom PPE.

Da li se VDE alati testiraju samo na osnovu uzoraka u serijskoj proizvodnji?
Test visokog napona (pri 10 kV) se u potpunosti izvodi na svakom alatu. Ostala ispitivanja se vrše u skladu sa standardom EN60900.