

# Dana anësore të forta për prerje, izoluara

466/1VDEDP



## Profiles



## Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Product features


- materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënje të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrik
- prerjes buzë induksion thekur
- kreu i lëmuar
- përfundojë sipërfaqe: krom kromuar për ISO 1456:2009 standarde
- bërë sipas standardit ISO 5749 dhe EN IEC 60900

## Avantazhet:

- trajton janë të izoluar me shtresa të dyfishtë - izolim të dyfishtë ngjyrë për sigurinë e të tjera

E rëndësishme!

- në qoftë se shtresa e dytë është e dukshme, të zëvendësojë mjet tuaj VDE me një të re.



|        | L   | B  | A  | C  |     |  |
|--------|-----|----|----|----|-----|--|
| 619196 | 200 | 27 | 11 | 21 | 351 |  |

Kapaciteti i prerjes ( $10\text{N} = 1 \text{ kg}$ )

|        | L   | max $2150 \text{ N/mm}^2$ Ø† | max $750 \text{ N/mm}^2$ Ø† |
|--------|-----|------------------------------|-----------------------------|
| 619196 | 200 | 2,0                          | 3,5                         |

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

## Frequently asked questions

**Are certified insulated tools made through a different procedure than non-certified insulated tools?**

The tools are made according to the same procedure.

**Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?**

According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

**Is it possible to work with insulated pliers under electrical voltage?**

Yes, but only by professionals who follow safety requirements and use additional personal protective equipment.

**Are the VDE tools only being sampled in series production?**

The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.