

Pince demi-ronde avec coupe latérale isolée VDE multicouches

506/1VDEDP



Profils



Normes

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Description produit


- matière : acier au carbone Premium Plus
- Entièrement forgée et trempée
- Mâchoires traitées par induction pour plus de dureté
- Tête polie
- Finition chromée suivant norme ISO 1456:2009
- Conçue selon les normes ISO 5745 et EN IEC 60900

Avantages :

- Les poignées sont isolées avec deux couches de couleurs différentes, pour une sécurité supplémentaire
- Egalement pour serrer et extraire des câbles et d'autres pièces sensibles
- Becs striés pour assurer la prise

Important!

- Si la couche inférieure devient visible, alors il faut remplacer l'outil VDE



| Barcode | L | B | D | A | C | Weight |
|---------|-----|----|-----|---|----|--------|
| 619187 | 140 | 15 | 8 | 8 | 39 | 125 |
| 619188 | 160 | 16 | 2.5 | 9 | 49 | 157 |

capacités de coupe (10N=1Kg)

| Barcode | L | max 1560 N/mm ² Ø↑ | max 750 N/mm ² Ø↑ |
|---------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 619187 | 140 | 1,6 | 2,0 |
| 619188 | 160 | 1,6 | 2,0 |

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Frequently asked questions

Les outils isolés certifiés sont-ils fabriqués selon un procédé différent des outils isolés non certifiés ?

Les outils sont fabriqués selon le même procédé.

L'outillage isolé (VDE) est-il considéré comme de l'équipement de protection individuelle (EPI) ?

Selon la réglementation européenne, l'outillage VDE n'est pas considéré comme de l'EPI.

Est-il possible de travailler avec des pinces isolées sous tension électrique ?

Oui, mais uniquement par des professionnels qui respectent les exigences de sécurité et utilisent des équipements de protection individuelle supplémentaires.

Les outils VDE ne sont-ils échantillonnés qu'en production de série ?

Le test haute tension (à 10kV) est entièrement réalisé sur chaque outil. D'autres tests sont effectués conformément à la norme EN60900.