Geïsoleerde zaag

750VDP



Profielen


1000V IEC 60900

Standaard

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product attributen

- gemaakt volgens norm DIN EN IEC 60900



	L	L1	B	
619098	460	300	149	815

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Onderdelen

Extra blad voor 750B, 2 stuks

Gerelateerde producten


Geïsoleerde zaag


Zaag


Handzaag

Veelgestelde vragen

Worden gecertificeerde geïsoleerde gereedschappen volgens een andere procedure gemaakt dan niet-gecertificeerde geïsoleerde gereedschappen?
De gereedschappen worden alle volgens dezelfde procedure gemaakt.

Wordt geïsoleerd (VDE) gereedschap beschouwd als een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)?
Volgens de EU-voorschriften worden VDE-gereedschappen niet als PBM beschouwd.

Worden de VDE-gereedschappen alleen in serieproductie getest?
De hoogspanningstest (bij 10kV) wordt volledig uitgevoerd op elk gereedschap afzonderlijk. Andere tests worden uitgevoerd in overeenstemming met de EN60900 norm.