

# Scie isolée VDE

750VDP



## Profils




## Normes

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

## Description produit

- Conçu selon la Norme DIN EN IEC 60900



619098

L

460

L1

300

B

149



815

# Pièces de rechange

\_\_\_\_\_ lame de rechange pour 750B

## Related products



Scie isolée VDE



Monture de scie à métaux



Monture de scie à métaux



Monture de scie à métaux

## Frequently asked questions

**Les outils isolés certifiés sont-ils fabriqués selon un procédé différent des outils isolés non certifiés ?**

Les outils sont fabriqués selon le même procédé.

**L'outillage isolé (VDE) est-il considéré comme de l'équipement de protection individuelle (EPI) ?**

Selon la réglementation européenne, l'outillage VDE n'est pas considéré comme de l'EPI.

**Les outils VDE ne sont-ils échantillonnés qu'en production de série ?**

Le test haute tension (à 10kV) est entièrement réalisé sur chaque outil. D'autres tests sont effectués conformément à la norme EN60900.