Pila izolirana

750VDP



Profili


1000V IEC 60900

Zatvori pretraživanje

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Atributi proizvoda

- izrađeno prema standardu DIN EN IEC 60900



	L	L1	B	
619098	460	300	149	815

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Rezervni djelovi

Rezervni list za 750B, 2 kom

Related products


Pila izolirana


Pila


Pila

Frequently asked questions

Are certified insulated tools made through a different procedure than non-certified insulated tools?
The tools are made according to the same procedure.

Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?
According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

Are the VDE tools only being sampled in series production?
The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.