Пила изолирана

750VDP



Profiles


1000V IEC 60900

Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features

- изработена според стандард DIN EN IEC 60900



	L	L1	B	
619098	460	300	149	815

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Spare parts

Резервен лист за пила за 750B, 2 парчиња во гарнитура

Related products


Изолирана пила


Пила


Пила

Frequently asked questions

Are certified insulated tools made through a different procedure than non-certified insulated tools?
The tools are made according to the same procedure.

Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?
According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

Are the VDE tools only being sampled in series production?
The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.